

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463	(8-347)66 166; 66 686	info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 477	(8-347)66 166; 66 686	d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2022 m. II ketv.**

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas	pavadinimas	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
			koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m		pavzdžio paėmimo (matavimo) vietoje srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
117		SRC, technologinis	X-500733; Y-6126143	57,0	3,25		-	61	42,9	2022-04-06; 9 ⁰⁵ val.
031		FRC-2, technologinis	X-500977; Y-6125961	120,0	2,3		10,7	60	35,9	2022-04-04; 9 ¹⁰ val.
024		AC,I-II lin. technologinis	X-500990; Y-6125811	60,0	3,0		4,9	64	27,2	2022-04-05; 8 ¹⁶ val.
131		FGS, technologinis	X-501120; Y-6126197	40,0	1,9		11,3	60	26,3	2022-06-13; 8 ³⁴ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2		0,9	138	1,58	2022-04-12; 13 ⁵⁰ val.
030		EC, katilinė	X-500691; Y-6126383	120,0	4,2		0,8	114	1,14	2022-06-20; 12 ⁰⁹ val.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai (g/s)	Ėminio registracijos Nr.	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8
117	6051	Sieros anhidridas		8,3955	81	-	LAND 30-98/M-10 Nuolatinio matavimo įrenginys Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 111. Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose, 1987, psl. 83. LAND 28-98/M-08 Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas Dūmų analizatoriaus TESTO 350 su dujų paruošimo bloku aprašas
	6051	Sieros anhidridas		7,8250	-	-	
031	862	Fluoro vandenilis		0,0108	78	-	
024	862	Fluoro vandenilis		0,1632	79		
	134	Amoniakas		0,1551	80		
131	4281	Dulkės		0,3658	83	-	
030	177	Anglies monoksidas		2,5 mg/Nm ³	82	Dirbo V-as katilas	
	250	Azoto oksidai		167,3 mg/Nm ³			
030	177	Anglies monoksidas		1,9 mg/Nm ³	85	Dirbo V-as katilas	
	250	Azoto oksidai		162,7 mg/Nm ³			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas															
Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
Išleistuvo kodas				tvenkiniai - nusėdintuvai											
1530001				100											
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	2022-04-20	8:40	Išleistuvas N1	30	1765	100228	Ne	+7,0	-	Temperatūra, °C	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-7
									1001	pH	8,9	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	7,8	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,6	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	37	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,058	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	6,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,40	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	13	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,6	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,71	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,40	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	246	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	71,2	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,9	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001		100				tvenkiniai - nusėsintuvai									
Eminio reg.Nr.	Eminio emimo data	Eminio emimo laikas	Eminio emimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	2022-05-24	8:25	Išleistuvas N1	34	3112	94365	Ne	+ 13	-	Temperatūra, °C	16,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-10
									1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skandinciosios medž.,mg/l	6,4	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,4	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	32	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,037	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,32	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	5,9	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,8	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,0	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,22	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,63	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	237	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	58,1	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,0	LST EN ISO 5814:2012			

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietūs, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	2022-06-29	7:45	Išleistuvas N1	36	1440	201690	Ne	+22	-	Temperatūra, °C	25,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11	
									1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	14	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,6	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDS _C , mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	<0,036	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	2,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,28	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	4,2	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,9	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,17	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,89	LAND 58:2003, 6 skyrius				
1109	Sulfatai, mg/l	220	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.													
1102	Chloridai, mg/l	36,5	LAND 63:2004													
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,0	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos														
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Tersalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
36	2022-06-29	8:53	Išleistu- vas N3	126	137	17262	Ne	+22	-	Temperatūra, °C	22,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-11		
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	4,4	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,3	LAND 47-2:2007					
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83:2006					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,48	LAND 58:2003, 6 skyrius					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,6	LAND 59:2003					
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,1	LST EN ISO 5814:2012					

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. 8(347) 66 477
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tomas Janonis
(Vardas ir pavardė)

2022-07-12
(Data)