

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
(8-347)66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 61247356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. IV ketv.**

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Monitoringas nebuvo vykdomas, nes nevyko gamybinė veikla.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100				tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg. Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smaržūs lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
80	2023-10-18	7:50	Išleistuvas NI	29	2370	47804	Ne	+2,0	9	10	11	12	Nr. LAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-19		
									-	Temperatūra, °C	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.					
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012					
									1004	Skandincišiosios medž.,mg/l	9,6	LAND 46:2007					
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	LAND 47-2:2007					
									1005	ChDSc ₇ , mgO ₂ /l	48	LAND 83:2006					
									1113	Amonio azotas, mg/l	0,15	LAND 38:2000					
									1104	Fluoridai, mg/l	1,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.					
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,12	LAND 39:2000					
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	1,1	LAND 65:2005					
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	2,1	LAND 84:2006					
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,3	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)					
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,78	LAND 58:2003, 3 skyrius					
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,70	LAND 58:2003, 6 skyrius					
									1109	Sulfatai, mg/l	249	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.					
									1102	Chloridai, mg/l	75,3	LAND 63:2004					
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,5	LST EN ISO 5814:2012														

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530117			nuotekos nevalomos													
Įėjimo reg. Nr.	Įėjimo ėmimo data	Įėjimo ėmimo laikas	Įėjimo ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									-	Temperatūra, °C	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr.1AT-247, išduotas	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-19	
81	2023-10-18	9:10	Išleistu- vas N3	62 75	137	8494 10275	Ne	+2,0	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	2010-11-12, atnaujintas			
									1004	Skendinčiosios medž.,mg/l	2,8	LAND 46:2007	2020-10-22			
									1003	BDS7, mgO2/l	4,1	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC6, mgO2/l	38	LAND 83:2006				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,50	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	0,48	LAND 59:2003				
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	8,8	LST EN ISO 5814:2012				

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001				100			tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio reg.Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90	2023-11-28	8:05	Išleistu- vas N1	41	2653	98906	Ne	- 5,0	-	Temperatūra, °C	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-22	
									1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012				
									1004	Skandinčiosios medž.,mg/l	6,5	LAND 46:2007				
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,8	LAND 47-2:2007				
									1005	ChDSC _c , mgO ₂ /l	32	LAND 83:2006				
									1113	Amonio azotas, mg/l	1,2	LAND 38:2000				
									1104	Fluoridai, mg/l	1,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,20	LAND 39:2000				
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,0	LAND 65:2005				
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	1,4	LAND 84:2006				
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,6	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)				
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,36	LAND 58:2003, 3 skyrius				
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,81	LAND 58:2003, 6 skyrius				
									1109	Sulfatai, mg/l	254	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.				
									1102	Chloridai, mg/l	73,4	LAND 63:2004				
-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	11,0	LST EN ISO 5814:2012													

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1530001		100				tvenkiniai - nusėdintuvai									
Eminio Nr.	Eminio ėmimo data	Eminio ėmimo laikas	Eminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smar- kus lietus, Taip/ Ne	Tem- pera- tūra, °C	Teršalai (parametrai)		Mata- vimo rezul- tatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyri- mų proto- kolo Nr.
									kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadi- nimas	
93	2023-12-20	9:00	Išleistu- vas N1	22 12	12366	191116 170817	Ne	+2,0	9	10	11	12	13	14	15
									-	Temperatūra, °C	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	Nr. IAT-247, išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22	AB „Lifosa“ aplinkos apsaugos skyrius	V-23
									1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčiosios medž., mg/l	8,0	LAND 46:2007			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,3	LAND 47-2:2007			
									1005	ChDS _{C6} , mgO ₂ /l	29	LAND 83:2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	2,6	LAND 38:2000			
									1104	Fluoridai, mg/l	1,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.			
									1121	Nitritinis azotas, mg/l	0,10	LAND 39:2000			
									1120	Nitratinis azotas, mg/l	6,5	LAND 65:2005			
									-	Kjeldalio azotas, mg/l	3,4	LAND 84:2006			
									1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	Suma: KN (LAND 84:2006) NO ₂ (LAND 39:2000) NO ₃ (LAND 65:2005)			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,76	LAND 58:2003, 3 skyrius			
									1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,13	LAND 58:2003, 6 skyrius			
									1109	Sulfatai, mg/l	220	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.			
									1102	Chloridai, mg/l	74,0	LAND 63:2004			
									-	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	10,0	LST EN ISO 5814:2012			

Parengė: Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkė Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

.....
(parašas)

Regvita Ivanovienė
(Vardas ir pavardė)

.....
(Data)

